



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

392036, г. Тамбов, ул. Кирова, д. 42

« 13 »

февраля

2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ТЗ/193-669

По адресу/адресам: 392036, г. Тамбов, ул. Кирова, д. 42.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Ростехнадзора от 01 февраля 2018 г. № ТЗ/193-669 Перуновского Николая Николаевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка»
г. 8(4752) 71-01-20, e-mail: ds-ivushka@mail.ru ИНН 6829094989 , ОГРН
1136829007138
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/14 часов
(рабочих дней/часов)

« 12 » февраля 20 18 г. с 09 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов

« 13 » февраля 20 18 г. с 09 час 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 часов

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Ивушка» Шедько Светлана Николаевна 12.02.2018 г. 9⁰⁰
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Лосев Сергей Васильевич - государственный инспектор отдела го-
сударственного энергетического надзора и надзора за ГТС. по Тамбовской области.

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка» Шедько Светлана Николаевна, заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка» Чечетова Екатерина Сергеевна (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Краткая характеристика электроснабжения.

Энергоснабжающая организация (наименование, наименование источника электроснабжения)

АО «ТОСК» № 4346 от 12.02.2018 года, Источник питания ТП №0193 (2x250) кВа точка подключения на кабельных наконечниках РУ 0,4 кВ ТП №0193.

Граница эксплуатационной ответственности сторон (№ фидера, длина и сечение ВЛ-КЛ)

На кабельных наконечниках РУ – 0,4 кВ ТП №0193

Категория надежности электроприемников (I-ая и II-ая категория: наименование, мощность)- II категория. надежность электроснабжения фактическая.

Установленные приборы коммерческого и технического учёта энергии: (соответствие трансформаторов тока нагрузке, наличие мест незащищенных от несанкционированного доступа: «ЦЭ6803В» № 011073082000881, 21.08.2014 г., «ЦЭ6803В», № 011068083000018, 30.09.2014 г., «ЦЭ6803В» № 011068078003310, 20.04.2014г., «НЕВА103» № 259674, 30.01.2015г.

т/т 125/5 г. дата поверки 2014 г.

Автономный источник электроснабжения (тип, мощность, состояние, организация эксплуатации) -

Наличие ЭТЛ (дата регистрации, № регистрационного свидетельства, где зарегистрирована, проверка знаний персоналом) -

Наличие взрывоопасных зон и производств, их перечень с указанием класса помещения по ПУЭ (ПУЭ 7.3.22; 7.3.38÷7.3.53) -

Наличие пожароопасных зон и производств (гл.7.4 ПУЭ) -

Состав оборудования

	всего	в работе	в ремонте
Установленная мощность трансформаторов, кол-во ТП (шт./кВА)	ТМ-40		
	ТМ-100		
	ТМ-160		
	ТМ-250		
	ТМ-400		
	ТМ-630		
	ТМ-1000		
	ТМ-1600		
	ТМ-2500		
	АКБ360		
Мощность компенсирующих устройств (кВАр)			
Протяжённость ВЛ, КЛ	ВЛ U(В)/L(км)		
	КЛ U(В)/L(км)		
	КЛ U(В)/L(км)		
Наличие электронагревательных и термических установок (шт./кВт.)	Всего, в т.ч.		
	жарочный шкаф	1/9,5	1/9,5
	электроплиты	2/12	2 /12
	Эл.котел КПЭ 40		
	Водонагреватель напольный накопительный электрический водонагреватель		
	электродвигатель	2/1,5 1 /2,5	2/1,5 1 /2,5

Электродвигателей (шт./кВт.)	Всего			
	в т.ч. в/в			
	взрывобез. исполн.			
	в т.ч. импортного			
Электросварочное оборудование (шт/кВА)	Всего, в т.ч.			
	передвижные уст-ки			

2. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

Ответственный за электрохозяйство предприятия и работник, его замещающий, инженер охраны труда и техники безопасности (должность, Ф.И.О., № и дата приказа, № удостоверения, группа по электробезопасности, дата проверки знаний) – Чечетова Екатерина Сергеевна, заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад «Ивушка», приказ от 01.08.2017 № 146/1-од, удостоверение № 1432/17, 4-я гр. до 1000В, 30.06.2017

заместитель ответственного за электрохозяйство – Шедько Светлана Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Ивушка», приказ от 01.08.2017 № 146/1-од, удостоверение № 1430/17, 4-я гр. до 1000 В, 30.06.2017

рабочий по КОЗ МБДОУ «Детский сад «Ивушка», удостоверение № 1431/17, 3-я гр. до 1000В, 30.06.2017

Организация работы с персоналом:

Квалификационная комиссия по проверке знаний на I гр. Электробезопасности - приказ от 01.08. 2017 № 146-од

Организация и проведение технической учебы – учебный комбинат;

Оперативный, оперативно-ремонтный персонал - 1 чел. Свиридов А.В. 3-я гр. до 1000 В.

Оформление журнала проверки знаний и удостоверений о проверке знаний - в соответствии с правилами – в наличии

Наличие перечня профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности, приказ 01.08.2017 г. № 146/1-од;

Представление работникам предприятия прав:

— ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией электроустановках - приказ 01.08.2017г. № 145-од;

— единоличного осмотра электроустановок - приказ 01.08.2017 ©. № 146/1-од;

— выполнять оперативные переключения в электроустановках - приказ 01.08.2017 г. № 146/1-од;

— выдачи нарядов и распоряжений на производство работ в электроустановках приказ - приказ 01.08.2017г. № 146/1-од;

— допускающего, ответственного руководителя работ – приказ 01.08.2017 г. № 146/1-од;

— производителя работ (наблюдающего)-. приказ 01.08.2017 г. № 146/1-од;

Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

Наличие бланков нарядов – в наличии;

Наличие журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям - в наличии;

Наличие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации – в наличии;

Наличие должностных и производственных инструкций – утверждены - должностной в наличии.

Периодичность проведения инструктажей – соблюдается.

Периодичность медицинских осмотров- один раз в год

Наличие технической и исполнительной документации - не в полном объеме.

Наличие протоколов испытаний, измерений, качество их заполнения - в наличии.

Укомплектованность средствами защиты, их состояние, своевременность испытаний: - укомплектованы.

Проведение осмотров оборудования, КЛ, ВЛ (периодичность, регистрация) – проводится

Наличие и выполнение графика ППР - на 2017 г. не представлен. На ПУ, ВУ

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок – определен.

Наличие аптечек или сумок первой помощи (ПТЭЭП 1.7.15) - в наличии.

Наличие защитных касок (ПТЭЭП 1.7.16.) -

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения.
1	Не разработан график ППР электрооборудования на 2018 г.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 22.01.2003года №4145) п.1.6.1	Заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка» Чечетова Екатерина Сергеевна
2	Розетки установлены ниже 1,8 м. от уровня пола кааб. логопеда.	Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 20.06.2003 № 242 п.6.6.30 п.п.3	Заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка» Чечетова Екатерина Сергеевна
3	Не проведены необходимые измерения и испытания электроустановки 0,4 кВ: уличного освещения, прожекторов на фасаде здания.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.7.13.	Заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка» Чечетова Екатерина Сергеевна
4	Не предоставлены паспорта на заземляющие устройства электроустановок 0,4 кВ.	Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 20.05.2003 г.№187 п.2.7.15	Заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка» Чечетова Екатерина Сергеевна .

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
-	-	-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
-	-	-

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена**, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. предписание ТЗ/193-669 от 13.02.2018 г. г. на 2-х листах
2. Объяснение по выявленным нарушениям на 1 листе

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Лосев Сергей Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями на 5-ти листах получил(а):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Ивушка» Шедько Светлана Николаевна



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

